

**Dodatečné vysvětlení zadávacích podmínek č. 1****Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.  
a  
Univerzita Karlova**

v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) s názvem

**„Rámcová kupní smlouva na nákup filtrů do vzduchotechnických jednotek“****1. Identifikační údaje zadavatele:****Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.**

sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20

IČO: 68378050

DIČ: CZ68378050

zastoupený: prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc.

a

**Univerzita Karlova**

sídlo: Ovocný trh 3/5, Praha 1, 116 36

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Zastoupená: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzita Karlova uzavřely dne 26. 3. 2012 smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších dodatků. Tato veřejná zakázka je zadávána tímto sdružením zadavatelů, přičemž za toto sdružení je ve smyslu shora specifikované smlouvy oprávněn jednat Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

**Adresa sídla centra BIOCEV:**

Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy  
Průmyslová 595  
252 50 Vestec

**Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 1:**

Můžeme nabídnout naše standardní délky kapes? U M5 požadujete 520mm náš standard je 500mm u F9 požadujete 640mm náš standard je 600mm.

**Vysvětlení zadávacích podmínek na základě žádosti č. 1**

Zadavatel umožňuje u filtrů typu M5 dílku kapsy 500mm a u filtru typu F9 délku kapsy 600mm. Zadavatel zasílá přílohou č. 1 tohoto vysvětlení aktualizovanou závaznou přílohu č. 1 smlouvy, kalkulaci ceny.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 2:**

U HEPA filtrů máte např. 575x575x78-540-M-4. Jedná se o výrobek, který můžeme nabídnout, ale na konci není 4 na této pozici, která určuje těsnění bude buď G(půlkulaté PUR těsnění) nebo U(těsnění U-profil s kontrolní drážkou)



### Vysvětlení zadávacích podmínek na základě žádosti č. 2

Zadavatel nemá předepsaný závazný typ těsnění. Obě popisovaná těsnění jsou tudíž možná.

### Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 3:

Mezi kapsovými filtry je i několik HEPA ale neuvádíte požadovaný průtok, materiál rámu ani těsnění ... což jsou vše věci které ovlivňují podstatným způsobem cenu.


### Vysvětlení zadávacích podmínek na základě žádosti č. 3

Průtoky jsou uvedeny v příloze č. 1, kalkulace ceny, ve sloupci H. Tento údaj je tak dle zadavatele součástí zadávacích podmínek.

### ***Prodloužení lhůty pro podání nabídek:***

Zadavatel tak aktualizuje znění článku 5 výzvy k podání nabídek a nahrazuje textaci „Nabídky je možné podávat do 23. 3. 2017 do 10:00 hodin.“ za novou textaci „**Nabídky je možné podávat do 3. 4. 2017 do 10:00 hodin.**“

Ve Vestci dne 20. 3. 2016

  
ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY  
AV ČR, v. v. i.  
BIOCEV  
Ing. Martin Polák Průmyslová 595, 252 42, Vestec